

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
для формирования электронного паспорта объекта

Наименование организации (полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 380
Красносельского района Санкт-Петербурга имени А.И. Спирина**

ГБОУ школа № 380 Санкт-Петербурга ОГРН 1027804601131

(полное и сокращенное наименование организации)

Вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной)

1. Образование средние общее

ОКВЭД 85.14
основной

Форма собственности

Собственность субъектов Российской Федерации

ОКФС 13

(указывается форма собственности по ОКФС)

Организационно-правовая форма

Бюджетные учреждения

ОКОПФ 75203

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя организации

Директор

Агунович Ольга Николаевна

Телефон, факс руководителя организации

Тел. 741-17-01

Факс 741-17-01

E-mail организации

school380spb@mail.ru

Юридический адрес организации

198320

Санкт-Петербург, город Красное Село, ул. Спирина, дом 2, корпус 3, литера А.

(индекс)

(почтовый адрес)

Фактический адрес организации

198320

Санкт-Петербург, город Красное Село, ул. Спирина, дом 2, корпус 3, литера А.

(индекс)

(почтовый адрес)

Наименование владельца объекта, в котором находится организация

ОГРН

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 380

Красносельского района Санкт-Петербурга имени А.И. Спирина (в оперативном управлении)

(указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)

Наименование вышестоящей организации

Администрация
Красносельского района
Санкт-Петербурга

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес вышестоящей организации

198329

Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, дом 3, литер А

(индекс)

(почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации

Глава Администрации
Красносельского района

Фадеев Олег Евгеньевич

Телефон, факс вышестоящей организации

Тел. 736-86-06

Факс 736-86-06

E-mail вышестоящей организации

tukrsl@gov.spb.ru

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (указывается ОСИ части I титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, , или № подъезда / лестницы жилого дома)	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 380 Красносельского района Санкт-Петербурга имени А.И. Спирина (ГБОУ школа № 380 Санкт-Петербурга)													
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)	198320, Санкт-Петербург, город Красное Село, ул. Спирина, дом 2, корпус 3, литера А.													
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.)	5603,7													
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)	1,2,3,4 этажи													
Кадастровый номер объекта	78	40	90	09	3	15								
Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.											все			
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.											все			
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)	Нет													

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта				№ пункта, № рисунка СП59.13330.2012; прочие СП, ГОСТ	Примечание
					Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Подходы к объекту, пути движения										
	Название зоны				ГБОУ школа № 380 Санкт-Петербурга					
1.1	Пути пешеходного движения									
		1	1	1	Ширина пешеходных путей «К»	м	1,5	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис. Д.5	
		0	0	0	Наличие на путях движения устройств, создающих преграду для МГН (непрозрачных калиток на навесных петлях двухстороннего действия, вращающихся калиток, турникетов и т.п.) «К», «О», «С», «У»	наличие	0,0		п.4.1.2	
		0	0	0	Уклон при съезде с тротуара на проезжую часть, «К»	%	нет	не более 8 (1:12)	п.4.1.8, рис Д.5	
		0	0	0	То же около здания или в затесненных местах, «К»	%	нет	не более 10 (1:10) на протяжении не более 10 м	п.4.1.8, рис Д.5	

		0	0	0	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0	не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5	
		1	1	1	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.11	
					Толщина швов между бетонными плитами покрытия, «К», «О», «С»	м		не более 0,015	п.4.1.11	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С»	м	нет	не менее 0,05	п.4.3.4, рис.Д.4	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,3 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на отдельно стоящей опоре на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С»	м	нет	не менее 0,05		
		0	0	0	Предупредительное мощение вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, на расстоянии. «С»	м	нет	0,5		
		0	1	1	Система средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН, на все время эксплуатации учреждения, «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.3	
		0	1	1	Ограничительная разметка пешеходных путей на проезжей части. «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.4	
		0	1	1	Оборудование входа на участок доступными для МГН элементами информации об объекте. «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие			п.4.1.1	
		0	1	1	При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входов в здание или на участке около здания наличие элементов заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода. «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п.4.1.5	
		0	1	1	Расположение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, на расстоянии до объекта, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п. «С»	м		не менее 0,8	п.4.1.10	
		0	0	0	Высота бордюров по краям пешеходных путей. «К», «О», «С»	м		не менее 0,05	п.4.1.9	

		1	1	1	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающим к путям пешеходного движения, «К», «О», «С»	м	0,24	не более 0,025	п.4.1.9	
1.3.	Пандусы стационарные, дублирующие внешние лестницы									
		1	1	1	Уклон пандуса «К»	%	5	Не более 5 (1:20)	п. 4.1.14	
		1	1	1	Ширина между поручнями «К»	м	1	0,9- 1,0	п. 4.1.14	
		1	1	1	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте(верхний поручень) «К»	м	0,9	0,85-0,92	п. 4.1.15, рис. Д.9	Свободная зона 2,1х 2,1 в местах интенсивного использования
		1	1	1	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте (нижний поручень) «К»	м	0,7	0,7		
		1	1	1	Свободная зона в верхнем окончании пандуса шириной «К»	м	1,5	Не менее 1,5		
		1	1	1	Свободная зона в верхнем окончании пандуса глубиной«К»	м	1,5	Не менее 1,5		
		1	1	1	Свободная зона в нижнем окончании пандуса шириной«К»	м	1,5	Не менее 1,5		
		1	1	1	Свободная зона в нижнем окончании пандуса глубиной«К»	м	1,5	Не менее 1,5		
		1	1	1	Свободная зона при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м	1,5	Не менее 1,5		
		1	1	1	Свободная зона при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м	1,5	Не менее 1,5		
		1	1	1	Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.16	
		1	1	1	Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой, контрастными относительно прилегающей поверхности «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.16	
		1	1	1	Завершение горизонтальной части поручня длиннее наклонной части пандуса «О», «К», «С»	м	0,3	не менее 0,3	ГОСТ Р 51261-99 п.5.3.3	
		1	1	1	Диаметр округлого сечения поручня К», «О», «С», «Г», «У»	м	0,06	не менее 0,05	ГОСТ Р 51261-99 п.5.1.6	
		1	1	1	Высота колесоотбойников вдоль продольных краев маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги ,«К», «О», «С», «У»	м	0,06	не менее 0,05	п.5.2.14	

2. Входной узел

2.1.	Наружные лестницы	1	1	1						
		1	1	1	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,30	0,35-0,4	п. 4.1.12	
		1	1	1	Высота ступеней «О», «С»	м	0,14	0,12- 0,15		
		1	1	1	Ширина марша лестниц «О»	м	3,5	Не менее 1,35		
		1	1	1	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,9	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15	
		0	1	1	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	нет		п.5.1.2	
		0	1	1	Высота разделительного поручня «О», «С»	м	нет	0,85-0,92	5.2.15	
		1	1	1	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г» «У»	соответствие	да		п. 4.1.12	
		1	1	1	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	да		п.4.1.12	
		1	1	1	Завершение горизонтальной части поручня длиннее марша лестницы «О», «С», «Г», «У»	м	0,3	не менее 0,3	п.5.3.3 ГОСТ Р 51261-99	
		1	1	1	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	0,05	не менее 0,05	п.5.1.6 ГОСТ Р 51261-99	
		0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м		не менее 0,04	п.5.1.7 ГОСТ Р 51261-99	
		0	0	0	То же для стены с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	м		не менее 0,06	п.5.2.16	
2.3.	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)									
		1	1	1	Ширина пандуса	м	1	1.0	Рис.Д9 «пандусы»	
		1	1	1	Уклон пандуса «К» при перепаде высот выше 0,2м	%	4	Не более 5 (1:20)	5.2.13	
		1	1	1	Уклон пандуса «К» при перепаде высот менее 0,2м	%	9	Не более 10 (1:10)		
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
					Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	нет	Не менее 1,6	п. 5.2.21	
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	нет	Не менее 1,6		
2.5.	Подъемники				«К»	наличие	нет		п. 4.1.14	

	двери на входе в здание									
		1	1	1	Ширина в свету »К»	м	1,2	Не менее 1,2	п. 5.1.4	
		1	1	1	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,01	Не более 0,014		
		1	1	1	Обозначение символом входа, доступного для МГН«К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 5.5.1, п.5.1.6	
		0	1	1	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.5.1	
		1	1	1	Высота от уровня пола верхней части противоударной полосы, «К»,		0,3	не менее 0,3	п.5.1.4	
		1	1	1	Высота яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей «К», «О», «С», «Г», «У»	м	0,1	Не менее 0,1	п.5.1.5	
		1	1	1	Ширина яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей «К», «О», «С», «Г», «У»	м	0,2	Не менее 0,2	п.5.1.5	
		1	1	1	Высота размещения яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей от поверхности пешеходного пути «К», «О», «С», «Г», «У»	м	1,3	1.2 -1.5	п.5.1.5	
2.9.	Вестибюли общественных зданий									
		1	1	1	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	м	1	Не менее 1,0	п. 5.1.8	
					Звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов «С»	наличие	Нет		п. 5.5.6	
					Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	наличие	нет			
3. Пути движения внутри здания										
3.1.	Коридоры, переходы в другие здания									
					Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед дверными проемами на расстоянии «С»	м		0,6	п.5.2.3	
					Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед входами на лестницы на расстоянии «С»	м		0,6		
					Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед поворотом	м		0,6		

					коммуникационных путей «С»					
		1	1	1	Ширина пути движения «К»	м	1,5	Не менее 1,5	п. 5.2.1	
					Ширина подхода к оборудованию и мебели, «К»	м		не менее 0,9	п.5.2.2	
					Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180°, «К»	м		не менее 1,4	п.5.2.2	
					Ширина прохода в помещение с оборудованием и мебелью, «К»	м		не менее 1,2	п.5.2.2	
					Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бортиком высотой. «С»	м		не менее 0,05	п.5.2.7	
					Высота ворса ковров «К», «О»	м		не более 0,013	п.5.2.8	
3.2.	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров									
		1	1	1	Ширина «К»	м	1	Не менее 0,9	п. 5.2.4	
		1	1	1	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0,01	Не более 0,014	п. 5.2.4	
					Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	нет		п. 5.4.1	
3.3.	Внутренние лестницы									
		1	1	1	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,3	0,28 - 0,35	СП 118.13330.2012 п.6.11	
		1	1	1	Высота ступеней «О», «С»	м	0,14	0,13 - 0,17		
		1	1	1	Поверхность ступеней ровная и шероховатая «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.5.2.9	
		0	1	1	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			
		1	1	1	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,9	0,85-0,92	п. 5.2.15	
		1	1	1	Завершающая горизонтальная часть поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0,27	0,27-0,33		
		1	1	1	Завершающая горизонтальная часть поручня не должна быть травмоопасной «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да			

					«У»					
					Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м		0,04-0,06	п.5.2.16	
		1	1	1	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	0,045	не менее 0,045	п.5.2.16	
					Расстояние между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	м		не менее 0,06	п.5.2.16	
					Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие			п. 5.2.11	
		1	1	1	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	1,35	Не менее 1,35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9	
		1	1	1	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м	1,05	Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	
					Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие			п. 5.2.9	
		0	1	1	Рельефные обозначения этажей на поверхности поручней «С»	наличие	Нет		п.5.2.16	
		0	1	1	Предупредительные полосы об окончании перил «С»	наличие	нет			
3.4	Пути эвакуации									
		1	1	1	Верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц должны быть окрашены в контрастный цвет или применены тактильные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола	соответствие	Да		П.5.2.31	
		1	1	1	Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты «О», «С», «Г», «У»	соответствие	Да		п.5.2.31	
		1	1	1	Эвакуационные знаки пожарной безопасности, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Да		п.5.5.5	
		1	1	1	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН эвакуационному выходу, «К», «О», «С», «У»	наличие	Да		п.5.5.1	

4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов

В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании. Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения, автостоянки анкетировуются по общим требованиям, представленным в пунктах: 1 – 3, 5, 7 Анкеты.

4.5. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях и помещениях учебно-воспитательного назначения										
4.5.1.	Актовые и зрительные залы неспециализированных образовательных учреждений									
					Количество мест в актовых и зрительных залах неспециализированных образовательных учреждений для инвалидов на креслах-колясках из расчета общего количества мест в зале, «К»:	количество			П.7.2.4	
		1	1	1	50-150 мест	количество		3-5		
					151-300 мест	количество	5	5-7		
					301-500 мест	количество		7-10		
					501-800 мест	количество		10-15		
					Количество кресел с смонтированными системами индивидуального прослушивания в аудиториях, зрительных и лекционных залах вместимостью более 50 чел., оборудованных фиксированными сидячими местами	количество			П.7.1.11	
					В каждом зале со звуковой системой должна быть система усиления звука индивидуальная или коллективного пользования, в том числе индукционные контуры	наличие			П.7.1.7, 7.1.12	
4.5.2.	Читальные залы библиотек неспециализированных общеобразовательных									
		1	1	1	Количество мест в читальных залах библиотек неспециализированных общеобразовательных учреждений, от общего количества мест К», «О», «С», «Г», «У»	%	5	не менее 5	П.7.2.5	
		1	1	1	Дополнительное освещение рабочего (учебного) места, «С»	наличие	да		п.7.2.5	
					Ширина прохода в читальном зале библиотеки, «К»	м		не менее 1,2	п.7.6.12	
					Ширина рабочего места инвалида (без учета поверхности стола), «К»	м		1,5	п.7.6.12	
					Глубина рабочего места инвалида (без учета поверхности стола), «К»	м		0,9	п.7.6.12	

				Длина поверхности стола для читателя с секретарём-чтецом «С»	м		1,5	п.7.6.12	
				Ширина поверхности стола для читателя с секретарём-чтецом «С»	м		0,7	п.7.6.12	
4.5.3	Учебные помещения общеобразовательных учреждений			Световой сигнализатор школьного звонка и сигнала об эвакуации, «Г»	наличие	нет		п.7.2.7	
4.5.4.	Раздевалки физкультурных залов и бассейнов неспециализированных общеобразовательных учреждений								
				Закрытая раздевалка с душем унитазом, «К», «О», «С», «Г»	наличие	да		п.7.2.6	
				Обозначение символом доступности для МГН закрытой раздевальни «К», «О», «С», «Г»	наличие	Нет		п.5.5.1	
	Название зоны (технического средства)								

5.Санитарно-гигиенические помещения

(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)

5.2.	Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)								
				Ширина «К»	м	2,2	Не менее 2,2	п. 5.3.3 рис.Д.11	
				Глубина «К»	м	2,25	Не менее 2,25	п. 5.3.3 рис.Д.11	
				Ширина двери кабины «К»	м	0,9	Не менее 0,9	п. 5.3.3 рис.Д.11	
				Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	-		Наружу	п.5.3.3	
				Опорные поручни около унитаза «О», «К»	наличие	Да		п. 5.3.3 рис.Д.11	
				Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Да		п.5.3.3 рис.Д.11	
				Опорные поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие	Да		п.5.3.3 рис. Д11, СНиП 35-01-2001 п.3.67	
				Высота расположения писсуара «К»	м	0,4	0,4	п. 5.3.3	

				Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Да		п. 5.3.6	
				Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1.35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет		п.5.3.6	
				Указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН туалетной кабине (в случае недоступности туалетной кабины для МГН) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет		п.5.5.1	

Заполнил Анкету:

417-27-60

телефон

Заместитель директора по АХР

Краевская О.В.

ФИО

(подпись)

«___»_____2022_г.

Согласовано:

741-17-01

телефон

Директор

Агунович О.Н.

ФИО

(подпись)

«___»_____2022_г.